

Jahres-Checkliste (Hausschau) gemäß TRGI 2008

Beschreibung der zu überprüfenden Einrichtungen	Ja	Nein
Absperrereinrichtung an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftungsöffnungen an Verkleidung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann abgesprochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch vom Herd zur Steckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift